



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-79-44-09, emercom.pskov@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8-8112-53-65-13, und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности по Бежаницкому и Локнянскому районам

Псковская область, п. Локня, ул. Совхозная д. 5, тел 8-81139-21-139

Предписание № 77/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат»), ИНН 6008003879

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Бежаницкого и Локнянского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 24 августа 2015 года № 77

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 24 по 28 сентября 2015 года Васильевым Андреем Васильевичем главным государственным инспектором отдела надзорной деятельности по Бежаницкому и Локнянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка объекта защиты - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Локнянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» д. Михайлов Погост, Локнянского района

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Анищенко Иваном Петровичем – директором ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить защитный плафон на электролампочку в продуктовом складе.	пункт 42-в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ)	01.12.2015г	
2	В помещении кабинета директора отсутствует табличка с указанием телефона вызова пожарной охраны	пункт 6 ППР в РФ	01.12.2015г	
3	В помещении бухгалтерии отсутствует табличка с указанием телефона вызова пожарной охраны	пункт 6 ППР в РФ	01.12.2015г	
4	В помещении продуктового склада отсутствует табличка с указанием телефона вызова пожарной охраны	пункт 6 ППР в РФ	01.12.2015г	
5	В помещении прачечной отсутствует табличка с указанием телефона вызова пожарной охраны	пункт 6 ППР в РФ	01.12.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный гос. инспектор ОНД по Бежаницкому и Локнянскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области
Васильев Андрей Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 28 » сентября 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Анищенко Иван Петрович
директор ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)